



漏電火災警報器 (EF) 用変流器

型式	M-36
種類	分割形
設置場所	屋外兼用
警戒電路	600V 50/60Hz 単/3相
定格電流	150A
貫通電線の最大外形	$\phi 15\text{mm} \times 3\text{本}$
届出番号	Z041001A
設計出力	74mV/100mA
備考	

御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検図	製図	設計
M-36			
年月日	三角法		
H26.5.20		K35-M36	
テソパール工業株式会社			